



**MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE,
ESTADO DE GOIÁS**

RELATÓRIO TÉCNICO

RESP. TÉCNICA: LUNIZZA C. PEREIRA

CREA: 1015247512D-GO

**ESCOLA MUN. PROF. ODÍLIA JUSTA
DA SILVA**

DEZEMBRO – 2022

*JUNTE-SE AO PROCESSO
071/2022.*

Em: 20.12.22.

[Handwritten signature]

APÓS VISTORIA NA ESCOLA MUN. PROF. ODÍLIA JUSTA DA SILVA, FORAM LEVANTADOS CORREÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA EMPRESA QUE EXECUTOU OS SERVIÇOS DE *EXECUÇÃO DE COBERTURA DO PÁTIO, PORTAL DE ENTRADA E REFORMA NA ESCOLA MUN. PROF. ODÍLIA JUSTA DA SILVA* E DEMAIS CORREÇÕES/MELHORIAS QUE NÃO COMPUNHAM O OBJETO JÁ LICITADO E QUE É DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO NORTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

APONTAMENTOS DE SERVIÇOS A SEREM CORRIGIDOS PELA EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME DO OBJETO DE *EXECUÇÃO DE COBERTURA DO PÁTIO, PORTAL DE ENTRADA E REFORMA NA ESCOLA MUN. PROF. ODÍLIA JUSTA DA SILVA*:

- CORRIGIR FORRO NO CORREDOR DA COZINHA ONDE HÁ VAZAMENTO. EXAMINAR TELHADO NESSE PERÍMETRO PARA VERIFICAR POSSÍVEIS TELHAS QUEBRADAS.
- CORRIGIR FORRO NO CORREDOR DOS VESTIÁRIOS/SALAS DE AULA ONDE HÁ VAZAMENTO. EXAMINAR TELHADO NESSE PERÍMETRO PARA VERIFICAR POSSÍVEIS TELHAS QUEBRADAS.
- COLOCAR BARRAS DE APOIO DE CADEIRANTES DO BANHEIROS ACESSÍVEIS.
- CONCERTAR VÁLVULA DE DESCARGA DO VESTIÁRIO MASCULINO QUE SE ENCONTRA COM VAZAMENTO.
- RETOCAR TINTA ESMALTE AZUL NO BARRADO INFERIOR DOS PILARES DO PÁTIO ABERTO EM FRENTE A SALA AMPLIADA.

- REPARAR PRISILHAS DE AMARRAMENTO DAS LUMINÁRIAS DO PÁTIO QUE TEVE COBERTURA AMPLIADA.

APONTAMENTOS DE SERVIÇOS A SEREM CORRIGIDOS/MELHORADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO NORTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, UMA VEZ QUE NÃO FORAM CONTEMPLADOS NA REFORMA/AMPLIAÇÃO:


- TROCAR TORNEIRAS QUE FORAM QUEBRADAS TANTO NO BANHEIRO DOS PROFESSORES QUANTO NOS VESTIÁRIOS DOS ALUNOS.
- CONCERTAR PORTAS DOS VESTIÁRIOS DOS ALUNOS QUE FORAM QUEBRADAS PELOS MESMOS.
- VERIFICAR TELHAS QUEBRADAS DO BLOCO DE SALAS DE AULA AO LADO DA QUADRA.
- FAZER LIMPEZAS PERIÓDICAS DAS CALHAS EM PERÍODO CHUVOSO.
- AUMENTAR O ALIMENTADOR DA ENTRADA DE ENERGIA ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO. A ATUAL REDE É INSUFICIENTE PARA ALIMENTAR OS ARES-CONDICIONADOS.
- COLOCAR CÂMERAS NAS 12 SALAS DE AULA E NOS 02 VESTIÁRIOS EM VISÃO FORA DOS BOX'S AFIM DE AUTUAR A QUEBRA DE TORNEIRAS/PORTAS.
- COMPRAR 11 ARMÁRIOS METÁLICOS DE PEQUENO PORTE PARA SALAS DE AULA.
- COMPRAR 15 ARES-CONDICIONADOS PARA SUBSTITUIR APARELHOS ESTRAGADOS E COMPLEMENTAR AS SALAS QUE NÃO POSSUEM AR-CONDICIONADO COM POTÊNCIA SUFICIENTE. É

NECESSÁRIO QUE CADA SALA DE AULA POSSUA NO MÍNIMO 50K BTU'S PARA ATENDER A DEMANDA NECESSÁRIA.

CONCLUSÃO

CONCLUO O PARECER INFORMANDO QUE A EMPRESA QUE VENCEU O OBJETO DE LICITAÇÃO FOI NOTIFICADA A CERCA DOS SERVIÇOS DE SUA RESPONSABILIDADE E QUE DEMAIS SERVIÇOS/MELHORIAS SÃO DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUN. DE ALVORADA DO NORTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RESSALTO AINDA QUE A COMPRA DE ARES-CONDICIONADOS, ARMÁRIOS E CÂMERAS NÃO SÃO SERVIÇOS DE URGÊNCIA, POIS NÃO IMPEDEM O PLENO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, E DEVEM SER REALIZADOS CONFORME PLANEJAMENTO FINANCEIRO DA PASTA DE EDUCAÇÃO.

ALVORADA DO NORTE, DEZEMBRO DE 2022.



LUNIZZA C. PEREIRA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA: 1015247512D-GO